

Scheda Tecnica del prodotto

RELAB. REV. 02 Ed. 12/12

DOCUMENTO NON FIRMATO IN QUANTO GESTITO MECCANOGRAFICAMENTE

H 400 ANTIALGHE PER IMPIANTI TERMICI E PISCINE

DESCRIZIONE:

Prodotto a base di benzalconio cloruro adatto ad eliminare e prevenire la formazione delle alghe in impianti di riscaldamento, raffreddamento, vasche e piscine, torri di raffreddamento.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO	Liquido limpido
COLORE	Incolore - Giallino
ODORE	Caratteristico debole
PESO SPECIFICO	1.00 ± 0.01 g/ml
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Completa in ogni rapporto
PH	7.5 ± 0.5
VITA MEDIA	36 mesi
CARATTERE CHIMICO	Cationico
BIODEGRADABILITÀ	> 90%



MODALITA' D'USO:

CIRCUITI IMPIANTI RISCALDAMENTO-RAFFREDDAMENTO:

Il dosaggio ad alghe già formate è del 4-5% (4-5L ogni 100L d'acqua).

Far circolare la soluzione qualche giorno, svuotare l'impianto, risciacquare e immettere H400 all'1% (1L in 100L d'acqua) nel circuito con acqua nuova come mantenimento.

L'efficacia di questo trattamento supera i due anni.

ANTIALGHE PISCINE E VASCHE:

La dose d'urto per acqua delle piscine è di 100ml per m³ (1000L).

La dose di mantenimento è di 30-40 ml di H400 al m³ ogni due settimane.

Il prodotto viene dosato manualmente negli skimmers oppure utilizzando delle pompe dosatrici, preferibilmente di sera.

TRATTAMENTO SVERNANTE PISCINE

Alla fine della stagione effettuare una super clorazione aggiungendo pastiglie o polvere di dicloro isocianurato 55% (15 g/m³). Verificare il pH entro valori 7,2-7,5. Aggiungere 1 litro di H400 ogni 10 m³ d'acqua da trattare. Ripetere il trattamento a metà inverno.